

Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Rückflussverhinderer B-B
AWG Identnr. / AWG item no.	20224885
Seriennr. / Serial no.	



Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen, lose Teile, Verschmutzung	BASIC	
Leichtgängigkeit der Kupplung (Ausgang)	BASIC	
Funktionsprüfung (in Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der Armatur bei geschlossenem Entlastungsventil und der Kupplungen	STANDARD	
Funktionsprüfung (entgegen der Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der Rückschlagklappe	STANDARD	
Prüfung auf Leichtgängigkeit des Entlastungsventil	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment > 2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!